

Gołańcz, dnia 2020-06-26

Znak sprawy: ZP 271.1.2020

Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POD NAZWĄ
„Zakup pionowego zbiornika retencyjnego”
Ogłoszenie BZP nr 551402-N-2020 z dnia 2020-06-17r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski i zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego.

Treść zapytań oraz wyjaśnienia i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników na wodę pitną o takich samych parametrach użytkowych jak w projekcie, wykonanych jako skręcane na śruby z paneli ze stali ocynkowanej z wewnętrznym uszczelnieniem w postaci worka z membrany, która doskonale zabezpiecza i uszczelnia zbiornik od wewnątrz, oraz powoduje, że woda nigdy nie ma bezpośredniego kontaktu ze stalą? Oferowany zbiornik posiada atest PZH zezwalający na kontakt z wodą pitną.

Odpowiedź:

Zamawiający na przedmiotowym zadaniu przewidział wykonanie zbiorników spawanych ze stali monolitycznych z dnem stalowym. Ponadto istniejące zbiorniki na SUW również wykonane są w wymienionej wyżej technologii. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania jako rozwiązanie równoważne.

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Joanna Matuszak